



Gebruikersinstructie gebalanceerde ventilatie

21-10-2013

Uw pand is door JNC elektrotechniek BV voorzien van één of meerdere gebalanceerde ventilatiesystemen.

Doel:

Dit systeem is bedoeld om uw pand te ventileren met een minimum aan energieverbruik; de warmte van de af te voeren lucht wordt overgedragen aan de binnenkomende buitenlucht.

Ontwerp:

Het systeem is gebaseerd op de ontwerpgegevens zoals deze voor de aanleg bij ons bekend waren.

Indien gebruiksfuncties van ruimten worden gewijzigd bestaat de kans dat de goede werking van het systeem nadelig wordt beïnvloed.

Instelling:

Bij oplevering van de installatie zijn de verschillende ventielen ingesteld op een bepaalde waarde opdat de afzuiging en toevoer plaats vindt volgens de juiste hoeveelheden.

Onderhoud:

De ventielen raken door aanplakkend stof vervuild en moeten minimaal 2x per jaar worden gereinigd in warmwater met zacht sop. Let op: instelling niet wijzigen en terugplaatsen op de oorspronkelijke plaats.

In de ventilatie-unit bevinden zich filters waarmee de lucht wordt gezuiverd.

Deze moeten minimaal 2x per jaar worden gereinigd d.m.v. een stofzuiger.

De filters kunnen ook gewassen worden, doch na 1 jaar moeten ze toch worden vervangen.

Het controleren/reinigen van de ventilatie-unit kan op uw verzoek ook worden verzorgd door JNC elektrotechniek.